



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
г. Нефтегорск
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 21-05/28 г. Нефтегорск « 06 » октября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в Нефтегорском районе Евгенией
Николаевной Седых

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средняя общеобразовательная школа №2 «Образовательный центр» имени ветерана Великой
Отечественной Войны Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка м.р. Большечерниговский Самарской
области,

юридический адрес: Самарская область, 446290, Большечерниговский район, с. Большая
Черниговка, ул. Полевая, 96;

фактический адрес: Самарская область, 446290, Большечерниговский район, с. Большая
Черниговка, ул. Полевая, 96; Самарская обл, 446290, р-н Большечерниговский, с. Большая
Черниговка, ул. Микрорайон, 7; Самарская обл, 446290 р-н Большечерниговский, с. Большая
Черниговка, пер Школьный, 9.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №2 с. Большая Черниговка по адресу: Самарская
обл, 446290 р-н Большечерниговский, с. Большая Черниговка, пер Школьный, 9:

выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п.2.2.4.- крыльцо запасного выхода имеет дефекты;
-п.2.5.2.- полы в некоторых группах, коридора 1и 2 этажа имеют дефекты покрытия, что не
позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию;

-п.2.5.3.- во многих помещениях детского сада стены и потолки имеют дефекты покрытия
(плиточное покрытие местами отвалилось, имеются следы протеканий, трещины либо отслоение
штукатурки и др.), что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию;

-п.2.7.4.- установленная на пищеблоке вентиляция не функционирует.

СП «Детский сад №2» ГБОУ СОШ №2 с. Большая Черниговка по адресу: Самарская обл, 446290, р-н Большечерниговский, с Большая Черниговка, ул. Микрорайон, 7:
выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.2.5.3.- во многих помещениях детского сада стены и потолки имеют дефекты покрытия (плиточное покрытие местами отвалилось, имеются следы протеканий, трещины либо отслоение штукатурки и др.), что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию;
- п.2.7.4.- установленная на пищеблоке вентиляция не функционирует.
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №2 с. Большая Черниговка по адресу: Самарская обл, 446290 р-н Большечерниговский, с Большая Черниговка, пер Школьный, 9:
выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.2.2.4.- обеспечить целостность крыльца запасного выхода;
- п.2.5.2.- обеспечить целостность напольного покрытия в некоторых группах, коридора 1и 2 этажа;
- п.2.5.3.- обеспечить целостность стен и потолков помещений детского сада;
- п.2.7.4.-отремонтировать установленную на пищеблоке вентиляцию.

СП «Детский сад №2» ГБОУ СОШ №2 с. Большая Черниговка по адресу: Самарская обл, 446290, р-н Большечерниговский, с Большая Черниговка, ул. Микрорайон, 7:
выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.2.5.3.- обеспечить целостность стен и потолков помещений детского сада;
- п.2.7.4.- отремонтировать установленную на пищеблоке вентиляцию.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 «Образовательный центр» имени ветерана Великой Отечественной Войны Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка м.р. Большечерниговский Самарской области, юридический адрес: Самарская область, 446290, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Полевая, 96.
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Нефтегорском районе по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д.1, каб. № 57;
тел./факс: 8(84670)21803;

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.